




MS-180-12LW/MS-180-12LB/MS-180-12LA INFRARED MOTION SENSOR

SPECIFICATION:	
Power Source:	220-240V/AC
Power Frequency:	50/60Hz
Ambient Light:	<3.2000Lux (adjustable)
Time Delay:	Min. 10sec+3sec
	Max. 15min+2min
Rated Load:	Max. 800W; LED: 300W
Speed of motion detection:	0.6-1.5m/s
Detection Range:	180°
Detection Distance:	12m max.<24°C
Working Temperature:	-20~+40°C
Working Humidity:	<93%RH
Power Consumption:	approx. 0.5W
Installation Height:	1.8-2.5m
IP Class:	IP44

As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations:

- Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
- Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc. mirrors etc.
- Avoid pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc. mirrors etc.



WARNING!

Warning. Danger of death through electric shock!

- Must be installed by professional electrician.
- Disconnect power source.
- Cover or shield any adjacent live components.
- Ensure device cannot be switched on.

-

Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work! If the lamp is more than 60W, the distance between lamp and sensor should be 60cm at least.

- The sensitivity is poor:
 - a. Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it to receive the signals.
 - b. Please check if the ambient temperature is too high.
 - c. Please check if the induction signal source is in the detection field.
 - d. Please check if the installation height corresponds to the height required in the instruction.
 - e. Please check if the moving orientation is correct.
- The sensor can not shut off the load automatically:
 - a. Please check if there is continual signal in the detection field.
 - b. Please check if the time delay is set to the maximum position
 - c. Please check if the power corresponds to the instruction.

• Atskrūvējiet valīgāk aizmugurē esošo skrūvi un nonemiet apakšu (skatiet 1. attēlu).

- (RAUDONA) A 

• Sukite LAIKO rānēlē priēš laikbrodzo rōdēlē ik minālos jūsmē, mēnūs!*, Je aplinkos apšvētams va dauguu kaip 3 LUKS, jūtklīs nevēks, o tēmiē lēšjūgs. Je aplinkos apšvētams māksnē kap 3 LUKS (tamsa), jūtklīs vēks. Nesant jōko indukciōno signālu, jūsmjgs lēmpuē, kol nēra gautas jōks kitas indukcijns signāls, jūsmjgs tureti nūstoti vēksu pē 10s, s, o lēmpuē tureti lēšjūgs.

• Sukite LUKSUKI rānēlē priē laikbrodzo rōdēlē ik minālos jūsmē, mēnūs!*, Je aplinkos apšvētams va dauguu kaip 3 LUKS, jūtklīs nevēks, o tēmiē lēšjūgs. Je aplinkos apšvētams māksnē kap 3 LUKS (tamsa), jūtklīs vēks. Nesant jōko indukciōno signālu, jūsmjgs tureti nūstoti vēksu pē 10s, s.

Pastabā: tikrindami dienos tēm, LUKSUKI rānēlē pasukite ik (SAULĒS) pādētis, antipā gal nevēks jūtklī lēmpuē! Je lēmpuē va dauguu kaip 60 W, astumas tarp jōs jūtklīo tūri bōti 60 cm.

KAI KURIOS PROBLEMAS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI:

• Nevaika įrangą:

- a. Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas matavimo šaltinis ir įranga.
- b. Patikrinkite, ar įranga tinkamos būklės.
- c. Patikrinkite, ar darbinis apšvietimas nustatytas pagal aplinkos apšvietimą.

• Prastas jutrumas:

- a. Patikrinkite, ar priešais aptiktuvą nėra jokių trukdžių, kliudančių priimti signalus.
- b. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra nėra per aukšta.
- c. Patikrinkite, ar indukcijno signalo šaltinis yra aptinkamo lauke.
- d. Patikrinkite, ar montavimo aukštis sutampa su instrukcijos nurodytu aukščiu.
- e. Patikrinkite, ar tinkama judėjimo padėtis.

• Jutklūs negali automatiškai išjungti įrangos:

- a. Patikrinkite, ar aptinkimo lauko signalas yra pastovus.
- b. Patikrinkite, ar nustatyta maksimali delnė.
- c. Patikrinkite, ar galia atitinka nurodytą instrukcijose.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

MS-180-12LW/MS-180-12LB/MS-180-12LA CZUJNIK RUCHU NA PODCZERWIEŃ

Czujnik wykorzystuje energię podczerwieni emitowaną przez człowieka jako źródło sygnału sterującego i może pracować ładowanie od razu, gdy wejdzie się w pole detekcji. Poziomy rozpoznaw dzień i noc jest łatwy w instalacji i szeroko stosowany.

SPECYFIKACJA:		
Źródło zasilania:	220-240V/AC	Zakres wykrywania: 180°
Sensoryczność zasilania:	50/60Hz	Odległość wykrywania: 12m max(<24°C)
Światło:	~3-2000Lux (regulujamas)	Temperatura robocza: -20~+40°C
Ochrona:	~3-2000Lux (regulujamas)	Wilgotność robocza: <93%RH
Oświetlenie czasowe:	Min. 10sek ±3sek	Obciążenie znamionowe: 800W, LED-300
	Max. 15min ±3min	Pobór mocy: ok 0.5W
Wysokość instalacji:	1.8-2.5m	Prędkość detekcji ruchu: 0.6-1.5m/s
IP Class:	IP44	


FUNKCJONOWAĆ:

- Potrafi rozpoznaw dzień i noc. Konsument może ustawić stan pracy w różnych warunkach oświetlenia. Może pracować w dzień i w nocy, gdy pokrećło LUX jest ustawione w pozycji „SUN” (maks.). Może pracować w świetle oświetlenia mniejszym niż 3 LUX, gdy jest regulowany w pozycji „3” (min.). Jeśli chodzi o waór regulacji, należy zapoznać się ze wzorem testowania.
- Opóźnienie czasowe dodawane jest w sposób gładki. Po odebraniu drugich sygnałów indukcyjnych w ramach pierwszej indukcji, zostanie od razu wznowione.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI:

- Unikaj kierowania detektora w stronę obiektów o silnie odbijających światło powierzchniach, takich jak lustro itp.
- Unikaj montowania detektora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak otwory wentylacyjne, klimatyzatory, oświetlenie itp.
- Unikaj kierowania detektora w kierunku przedmiotów, które mogą poruszać się na wietrze, takich jak żaluzje, wysokie rośliny itp.



POŁĄCZENIE:

UWAGA:	Uwaga. Zagrożenie śmiercią w wyniku porażenia prądem!
	• Konieczność instalacji przez dyplomowanego elektryka.
	• Odłączyć źródło zasilania.
	• Należy osłonić pobliższe elementy pod napięciem.
	• Zapewnić, że urządzenie nie może zostać włączone.
	• Sprawdzić, czy źródło zasilania jest odłączone.

- Poluzować śrubę z tyłu i rozładować od spodu (patrz ry. 1).
- Znaleźć otwór przewodu na spodzie i przeprowadzić przewód przez otwór. Podłączyć przewód zasilania do kolumny połączeń kablowych, zgodnie z diagramem połączeń
- Zamocować spód w wybranej pozycji za pomocą śruby (patrz ry. 2)
- Zamocować ponownie czujnik na spodzie, dokręcić śrubę i następnie przetestować.





DIAGRAM POŁĄCZEŃ KABLOWYCH:



TEST:

- Obrócić pokrętkę TIME w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na minimum (10s). Pokręć pokrętkę LUX w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na maksimum (sun).
- Włączyć zasilanie; czujnik i podłożona lampka na początku nie będą miały sygnału.
- Po rozgrzaniu 30 s czujnik może rozpocząć pracę. Jeśli czujnik odbierze sygnał indukcyjny, lampka zaświeci się, jeśli nie ma żadnego innego sygnału indukcyjnego, oświetlenie powoli przestanie działać w ciągu 10 s ± 3 s, a lampka zgaśnie.
- Pokręć pokrętkę LUX w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na minimum Skie-życie i jeśli światło oświetlenia jest większe niż 3 LUX, czujnik nie będzie działał i lampka przestanie działać. Jeśli światło oświetlenia jest mniejsze niż 3 LUX (ciemność), czujnik działałby W przypadku braku sygnału indukcyjnego, czujnik powinien przestać działać w ciągu 10 s ± 3 sekund.

Uwaga: podczas testowania w świetle dziennym, pokręć LUX należy ustawić na pozycję (SUN), w przeciwnym razie lampka czujnika nie będzie działała! Jeśli lampka ma więcej niż 60 W, odległość między lampą a czujnikiem powinna wynosić co najmniej 60 cm.

NIEKÓTERE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA:

- Obciążenie nie działa:
- a. Sprawdź, czy połączenie źródła zasilania i obciążenia jest prawidłowe.
- b. Należy sprawdzić, czy ładunek jest odpowiedni.
- c. Sprawdź, czy ustawienia światła roboczego odpowiadają światłu zewnętrznemu.
- Czułość jest niska:
- a. Sprawdź, czy przed czujnikiem nie ma żadnych przeszkód, wpływających na sygnał.
- b. Sprawdź, czy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka.
- c. Sprawdź, czy źródło sygnału indukcyjnego znajduje się w polu detekcji.
- d. Sprawdź, czy czułość montażu odpowiada wysokości wymaganej w instrukcji.

- Sprawdź, czy orientacja czujnika jest prawidłowa.
- Czujnik nie może automatycznie wyłączyć obciążenia:
- a. Sprawdź, czy w polu wykrywania znajduje się ciągły sygnał.
- b. Sprawdź, czy opóźnienie czasowe jest ustawione w pozycji maksymalnej
- c. Sprawdź, czy moc odpowiada instrukcji.

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MS-180-12LW/MS-180-12LB/MS-180-12LA ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Датчик использует инфракрасную энергию от человека в качестве источника сигнала управления и может сразу начать загрузку при вхождении в поле обнаружения. Он может определять день и ночь автоматически. Его легко установить и можно широко использовать.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:		
Источник питания:	220-240V/AC	Диапазон обнаружения: 180°
Частота питающей сети:	50/60Hz	Расстояние обнаружения: 12m макс.(<24°C)
Освещение:	~3-2000Люкс (регулируемое)	Рабочая температура: -20~+40°
Время задержки:	Мин. 10 сек ±3 сек	Рабочая влажность: <93%RH
	Макс. 15 мин ±3 мин	Потребляемая мощность: ~0.5Вт
Высота установки:	1.8-2.5м	Номинальная нагрузка: Макс. 800Вт
Скорость обнаружения движения:	0.6-1.5м/сек	LED: 30000Вт
IP Class:	IP44	


ФУНКЦИОНАЛ:

- Может определять день и ночь; потребитель может регулировать рабочее состояние в разных условиях окружающей среды. Он может работать днем и ночью, когда ручка LUX установлена в положение «солнце» (макс.). Он может работать при окружающем освещении менее 3 люкс, если установлен в положение «3» (мин.). Смену настроек см. в тестовом образце.
- Время задержки постоянно добавляется: когда он получает вторые индукционные сигналы во время первой индукции, он будет перезапускаться с этого момента до требуемого времени.



УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ:

- Поскольку детектор реагирует на изменения температуры, избегайте следующих ситуаций:
- Избегайте ориентации детектора на объекты с сильно отражающими поверхностями, такими, как зеркала и т.д.;
- Избегайте установки детектора вблизи источников тепла, таких, как вентиляторы-обогреватели, кондиционеры, лампы и т.д.;
- Избегайте ориентации детектора на объекты, которые могут двигаться под воздействием ветра, например, на занавески, высокие растения и т.д.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

ВНИМАНИЕ	Внимание! Смертельная опасность при поражении электрическим током!
	• Отключите источник питания.
	• Установите заземление или защитное приспособление на любые близлежащие включенные компоненты.
	• Убедитесь, что устройство не может быть включено.
	• Проверьте, отключен ли источник питания.
	• Установка должна осуществляться только профессиональным электриком.

- Ослабьте винт в задней части и освободите нижнюю часть (см. рис. 1).
- Найдите отверстие под проводом в нижней части и пропустите провод питания через отверстие. Подключите провод питания к соединительной колонне для проводов в соответствии со схемой подключения.
- Закрепите нижнюю часть с помощью дюбеля в выбранном положении (см. рис. 2)
- Установите задний датчик на нижнюю часть, затяните винт, а затем проверьте его.





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ:



ТЕСТ:

- Поверните регулятор TIME против часовой стрелки на минимум (10 секунд). Поверните ручку LUX по часовой стрелке на максимум (солнце).
- Включите питание; у датчика и подключенной к нему лампы сначала не будет сигнала. После прогрева в течение 30 секунд датчик может начать работу. Если датчик получает индукционный сигнал, лампа включается. Пока нет никакого другого индукционного сигнала, потребителю устройство должно перестать работать в течение 10 секунд ± 3 секунды, и лампа выключится.
- Поверните ручку LUX против часовой стрелки на минимум «3» Если окружающий свет превышает 3 люкс, датчик не будет работать и лампа также перестанет работать. Если окружающий свет меньше 3 люкс (темнота), датчик будет работать. При отсутствии индукционного сигнала датчик должен прекратить работу в течение 10 секунд ± 3 секунды.

Примечание: при тестировании при дневном освещении поверните ручку LUX в положение (SUN), иначе датчик лампы не сможет работать! Если лампа больше 60 Вт, расстояние между лампой и датчиком должно быть не менее 60 см.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ:

- Потребляющее устройство не работает:
- a. Проверьте правильность подключения источника питания и нагрузки.
- b. Проверьте, достаточно ли нагрузка.
- c. Проверьте, соответствует ли настройки рабочего освещения освещению окружающей среды.
- Чувствительность низкая:
- a. Проверьте, нет ли помех перед детектором, которые воздействовали бы на него при получении сигналов.
- b. Проверьте, не слишком ли высока температура окружающей среды.
- c. Проверьте, находится ли источник индукционного сигнала в поле обнаружения.
- d. Проверьте, соответствует ли высота установки высоте, требуемой в инструкции.
- e. Проверьте правильность ориентации датчика.
- Датчик не может автоматически отключить нагрузку:
- a. Проверьте, есть ли постоянный сигнал в поле обнаружения.
- b. Проверьте, установлено ли время задержки в максимальном положении.
- c. Проверьте, соответствует ли питание инструкции.

SL INSTRUCTION

MS-180-12LW/MS-180-12LB/MS-180-12LA SENZOR GIBANJA

Senzor uporablja človekovo infrardečo energijo kot vir nadzornega signala, ko nekdo stopi v območje zaznavanja, pa se lahko začne obremenitev. Samodejno prepreča dan in noč. Lahko ga je namestiti, uporabljati pa ga je mogoče pri veliko različnih stvareh.

SPESIFIKACIJA:		
Vir napajanja:	220-240V/AC	Območje zaznavanja: 180°
Frekvenca napajanja:	50/60Hz	Razdalja zaznavanja: 12m maks(<24°C)

Električno svetloba:	<3-2000LUX (einstellbar)	Delovna temperatura: -20~+40°C
Višina namestitve:	stena: 1.8-2.5m	Delovna vlažnost: <93%RH
Časovni zamik:	Min. 10sek ±3sek	Poraba energije: pribl. 0.5W
Hlitosnaja gibanja:	0.6-1.5m/s	IP Class: IP44


ФУНКЦИЈА:

- Препозна дан и ноћ: Uporabnik lahko nastavi delovno stanje v drugačni osvetlitvi. Deluje podnevi in ponoči, ko je vrtljivi gumb nastavljen v položaj "sonce" (maks.). Deluje v območju z okoljsko svetlobo, nižjo od 3 luksov, ko je nastavljena v položaj "luna" (min.). Za večere prilagodite glette testni vzorec.
- Dodan je časovni zamik: ko prejme drugi indukcijski signal v prvi indukciji, se bo v tem trenutku ponovno zagnal.



NASVETI ZA NAMESTITEV:

- Ker se detektor odziva na temperaturne spremembe, se izogibajte naslednjim situacijam:
- Detektorja ne obračajte proti predmetom z zelo odsevnimi površinami, kot so ogledala ipd.
- Detektorja ne nameščajte blizu virov toplote, kot so grelni tražniki, klimatske naprave, luči itd.
- Detektorja ne obračajte proti predmetom, ki se na vetru premikajo, kot so zavese, visoke rastline ipd.



ПРИКЉУЧИТЕВ:

- **ОПОЗОРИЛО:** Nevarnost smrti zaradi električnega udara!
 - Napravo mora namestiti poizkni električar.
 - Odklopite vir napajanja.
 - Pokrijte ali zaščitite bližnje aktivne komponente.
 - Zagotovite, da naprave ni mogoče vklopiti.
 - Preverite, ali je napajanje odklopljeno.
- Zdržajte vijak na zadnji strani in srmnite spodnji del (glejte sliko 1).
- Poiščite luknjo za žico na spodnji strani naprave in skopno povlecite električno žico. Električno žico povežite na stolpec povezovalne žice, kot je prikazano na shemi povezovalne žice.
- Spodnji del naprave pritrdite z vijakom na izbranem mestu. (Glejte sliko 2).
- Zhova namestite senzor na spodnji strani naprave, zategnite vijak in nato preizkusite delovanje naprave.





СХЕМА ПОВЕЗОВАЛНЕ ЖІЦЕ:



TEST:

- Vrtljivi gumb TIME (čas) obrnite v obratni smeri urnega kazalca na minimum (-). Vrtljivi gumb LUX (luks) obrnite v smeri urnega kazalca na maksimum (sun (sonce)).
- Vključite napajanje; senzor in povezana svetilka na začetku nimata signala. Po 30-sekundnem ogrevanju senzor lahko začne delovati. Če senzor prejema indukcijski signal, svetilka zaveti. Če ni več indukcijskega signala, bi morala obremenitev nehati delovati v 10 s ± 3 s in svetilka bi se ugasnila.
- Vrtljivi gumb LUX (luks) obrnite v obratni smeri urnega kazalca na minimum "luna". Če je okoljska svetloba močnejša od 3 luksov, senzor ne deluje in tudi svetilka se ugasne. Če je okoljska svetloba šibkejša od 3 luksov (temnota), senzor deluje. Če ni indukcijskega signala, bi senzor nehal delovati v 10 s ± 3 s.

Opomba: Pri testiranju pri dnevi svetlobi obrnite vrtljivi gumb LUX (luks) v položaj (SUN) (sonce), drugače senzor svetilke ne more delovati! Če je moč svetilke večja od 60 W, mora razdalja med svetilko in senzorjem znašati vsaj 60 cm.

NEKATERE TEŽAVE IN REŠITVE:

- Obremenitev ne dela:
- a. Preverite, ali sta priključeni vira napajanja in obremenitev pravilna.
- b. Preverite, ali je obremenitev v redu.
- c. Preverite, ali nastavitve delovne svetlobe ustrezajo okoljski svetlobi.
- Občutljivost je slaba:
- a. Preverite, ali je pred detektorjem kakšna ovira, ki moti sprejemanje signalov.
- b. Preverite, ali je okoljska temperatura previsoka.
- c. Preverite, ali je indukcijskega signala v območju zaznavanja.
- d. Preverite, ali višina namestitve ustreza višini, predpisani v navodilih.
- e. Preverite, ali je smer gibanja pravilna.
- Senzor ne more samodejno izklopiti obremenitev:
- a. Preverite, ali je v območju zaznavanja neprekinjen signal.
- b. Preverite, ali je časovni zamik nastavljen na največjo vrednost.
- c. Preverite, ali je napajanje omrežja ustrezno glede na navodila.

UA КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

MS-180-12LW/MS-180-12LB/MS-180-12LA ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ

Датчик використовує інфрачервону енергію від людини в якості джерела сигналу управління і може відразу почати завантаження при вхожденні в поле виявлення. Він може визначати день і ніч автоматично. Його легко встановити і можна широко використовувати.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:		
Джерело живлення:	220-240V/AC	Діапазон виявлення: 180°
Частота мережі живлення:	50/60Hz	Відстань виявлення: 12m макс.(<24°C)
Навоклісний освітлення:	~3-2000Люкс (регулюваний)	Робоча температура: -20~+40°
Час затримки:	Мін. 10 сек ±3 сек	Робоча вологість: <93%RH
	Макс. 15в ±3в	Споживана потужність: ~0.5Вт
Висота установки:	1.8-2.5м	Номинальне навантаження: Макс. 800Вт
Швидкість виявлення руху:	0.6-1.5м/сек	LED: 30000Вт
IP Class:	IP44	

ФУНКЦІОНАЛ:


- Може визначати день і ніч; споживач може відрегулювати робочий стан в різних умовах навоклісного середовища. Він може працювати вдень і вночі, коли ручка LUX встановлена в положенні «Сонце» (макс.). Він може працювати при навоклісному освітленні менше 3 люкс, якщо встановлений в положення «3» (хв.). Смену настроек см. в тестовому зразку.
- Час затримки постійно додається: коли він отримує другі індукційні сигнали під час першої індукції, він буде перезапускати з цього моменту до необхідного часу.



ВКАЗІВКИ ПО МОНТАЖУ:

- Оскільки детектор реагує на зміни температури, уникайте таких ситуацій:
- Уникайте орієнтації детектора на об'єкти з сильно відбиваючі поверхнями, такими, як дзеркала і т.д.;
- Уникайте установки детектора поблизу джерел тепла, таких, як вентилятори-обігрівачі, кондиціонери, лампи і т.д.;

- Уникайте орієнтації детектора на об'єкти, які можуть рухатися під впливом вітру, наприклад, на штори, високі рослини тощо.



ПІДКЛЮЧЕННЯ:

УВАГА	Увага! Смертельна небезпека при ураженні електричним струмом! • Вимкніть джерело живлення. • Встановіть заземлювач або заземлений пристрій на будь-які найближчі активні компоненти. • Переконайтеся, що пристрій не може бути включено. • Переверте, чи відключено джерело живлення. • Установка повинна здійснюватися тільки професійним електриком.

- Послабте гвинт в задній частині і звільніть нижню частину (див. мал. 1).
- Знайдіть отвір для дроту в нижній частині і пропустіть провід живлення через отвір. Підключіть провід живлення до з'єднаної колонки для проводів відповідно до схеми підключення.
- Закріпіть нижню частину за допомогою дюбеля в обраному положенні (див. мал.2)
- Встановіть задній датчик на нижню частину, затягніть гвинт, а потім перевірте його.





СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРОВОДІВ:




ТЕСТ:

- Поверніть регулятор TIME проти годинникової стрілки на мінімум (10 секунд). Поверніть ручку LUX по годинникової стрілки на максимум (Сонце).
- Включіть живлення; у датчика і підключеного до нього лампи спочатку не буде сигналу. Після прогріву протягом 30 секунд датчик може почати роботу. Якщо датчик отримує індукційний сигнал, лампа включиться. Поки немає іншого індукційного сигналу, споживачий пристрій повинен перестати працювати протягом 10 секунд ± 3 секунди, і лампа вимкнеться.
- Поверніть ручку LUX проти годинникової стрілки на мінімум «3» Якщо навоклісний світло перевищує 3 люкс, датчик не працюватиме і лампа також перестане працювати. Якщо навоклісний світло менше 3 люкс (темнота), датчик буде працювати. При відсутності індукційного сигналу датчик повинен припинити роботу протягом 10 секунд ± 3 секунди.

Примітка: При тестуванні при денному освітленні поверніть ручку LUX в положення (SUN), інакше датчик лампи не зможе працювати! Якщо лампа більше 60 Вт, відстань між лампою і датчиком має бути не менше 60 см.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ:

- Споживачий пристрій не працює:
- a. Перевірте правильність підключення джерела живлення і навантаження.
- b. Перевірте, чи відповідає напруга живлення робочому освітленню навоклісного середовища.
- Чувствителісність низька:
- a. Перевірте, чи немає перешкод перед детектором, які впливали б на нього при отриманні сигналів.
- b. Перевірте, чи температура навоклісного середовища значно вища.
- c. Перевірте, чи джерело індукційного сигналу знаходиться в полі виявлення.
- d. Перевірте, чи відповідає висота установки висоті, необхідній в інструкції.
- e. Перевірте правильність орієнтації руру.
- Датчик не може автоматично вимкнути навантаження:
- a. Перевірте, чи є постійний сигнал у полі виявлення.
- b. Перевірте, чи встановлено час затримки в максимальному положенні.
- c. Перевірте, чи відповідає харчування інструкції.



SIA PAWOL Baltic

Reg. Nr: 40103888768

VAT: Nr LV40103888768

Katlakalna 9A, Riga, Latvia, LV1073

Phone: + 371 62006800

Email: info@vexen.eu

